


Checklista för kontroll av brandskydd vid tillfällig övernattnig

Checklista fylls i av utsedd förläggningsansvarig. Checklistan ska efter genomförd kontroll finnas ifylld och tillgänglig hos förläggningsansvarig under hela perioden som övernattnigen pågår. På begäran av brandförsvaret ska checklistan kunna uppvisas.

Innan övernattnigen ska förläggningsansvarig kontrollera nedanstående punkter:

		OK	Brist
1.	Brand- och utrymningslarm (alternativt brandvarnare, där det är ok) fungerar. Fastighetsägare är kontaktad för att säkerställa funktion och att funktionstest är genomfört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Utrymningsvägarna, hela vägen till det fria, är upplåsta och lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Utrymningsvägarna är Ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vägledande markering (gröna skyltar med vita symboler) finns i tillräcklig omfattning. Belysta eller genomlysande skyltar lyser. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Släckutrustning finns på avsedda platser och i tillräcklig omfattning. Den är plomberad och manometern är inom grönt område.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Brandavskiljande dörrar fungerar. Vilket innebär att tryckesfallet går in i slutbläcket och dörren blir tät mot karmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Lokaler som inte används för övernattnigen är låsta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Övernattande personer har fått information om: Utrymningsvägar, Brand- och utrymningslarm, Uppsamlingsplats, Släckutrustning samt ordningsregler. Information behövs fortlöpande till ny tillkomna gäster.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Ordningsregler, utrymningsplan samt telefon för larmmöjlighet till 112 finns i varje övernattningsrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Antal övernattande överensstämmer med lokalens/utrymmets förutsättningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Förläggningsplan, där det bland annat framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningslokal, finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Övernattningslokaler är organiserade på ett lämpligt sätt med avseende på placering av sängplatser (se förslag i bilder nedan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ange faktiskt antal personer som befinner sig i lokalen vid övernattningstillfället.
Ange både antalet ledare och ungdomar/barn.

Detta är viktigt för Räddningstjänsten att veta i händelse av utrymning.

